

**OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT**  
**DEPARTAMENTI I OPERIMIT TË SISTEMIT**  
**DEPARTAMENTI I RRJETIT TË TRANSMETIMIT**

Nr. 6417/prot.

Tiranë, më 4.11.2021

Lënda: Kthim përgjigje, mbi kërkesën për informacion.

**ENTI RREGULLATOR I ENERGISË**

Blvd. "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu", nr. 1023, Tiranë

**I nderuar Z. Ahmeti**

Në përgjigje të shkresës tuaj me Nr.1030 Prot, datë 28.10.2021 "Kërkesë për informacion" e protokolluar në tonën me Nr.6417 Prot., datë 01.11.2021 lidhur me, zbatimin e treguesve të cilësisë së furnizimit dhe performancës së sigurisë së rrjetit për tre mujorin e tretë të vitit 2021 ju informojmë si në vijim për informacionin e kërkuar:

<b>Parametrat e Cilësisë Furnizimit</b>	<b>3-mujori III i 2021</b>
AIT( $t_{mes}$ e ndërprerjes)	3.04 min
ENS (energji e pafurnizuar)	44.128 Mwh
FQ(cilësia e frekuences)	Brenda diapazonit +/- 200mHz
Koha e njoftimit mbi ndërprerjet e planifikuara	72 orë
Koha e përgjigjes për lidhjen e re	30 ditë
SAIDI	4.6 min
VQ (cilësia e tensionit)	Brenda diapazonit: -10%, +11.8.
Përqindja e ankesave për cilësinë e tensionit	Nuk ka patur ankesa gjatë këtij 3 mujori

Gjithashtu, sa i përket rishikimit të standarteve për vitin 2022 propozojmë sa më poshtë vijon:

<b>Parametrat e Cilësisë Furnizimit</b>	<b>Propozimi për vitin 2022</b>
AIT( $t_{mes}$ e ndërprerjes)	35 min
ENS (energji e pafurnizuar)	467 MWh
FQ(cilësia e frekuences)	Brenda diapazonit +/- 200mHz
Koha e njoftimit mbi ndërprerjet e planifikuara	72 orë
Koha e përgjigjes për lidhjen e re	Brenda 60 ditëve
SAIDI	100 min
VQ (cilësia e tensionit)	Brenda diapazonit: -10%, +11.8.
Përqindja e ankesave për cilësinë e tensionit	0%

Mbetemi të hapur për çdo sqarim të mëtejshëm.

Me Respekt,

  
**ADMINISTRATOR I OST SH.A**  
**Skerdi Drenova**